






Wariant I - dach skośny



Wariant II - ściana



Wariant III - dach płaski



Uwagi:

- kąt nachylenia do poziomu A powinien być zawarty w zakresie od 30° do 45°
- odchylenie od kierunku południowego B powinno być zawarte w zakresie od -45° do 45°

Legenda:

1. Bateria kolektorów na mocowaniach do dachów skośnych
2. Bateria kolektorów na mocowaniach do ścian
3. Bateria kolektorów na mocowaniach do dachów płaskich

Skala:	Firma:	
Temat opracowania: <i>Rozmieszczenie 5 kolektorów słonecznych - na obiekcie</i>		
Opracował:	Podpis:	Data opracowania:
Projektował:	Podpis:	Rys. №: