





Wariant I - dach skośny



Wariant II - ściana




Uwagi:

- kąt nachylenia do poziomu A powinien być zawarty w zakresie od 30° do 45°
- odchylenie od kierunku południowego B powinno być zawarte w zakresie od -45° do 45°

Legenda:

1. Bateria kolektorów na mocowaniach do dachów skośnych
2. Bateria kolektorów na mocowaniach do ścian
3. Bateria kolektorów na mocowaniach do dachów płaskich

Wariant III - dach płaski



| | | |
|---|---------|-------------------|
| Skala: | Firma: | |
| Temat opracowania: <i>Rozmieszczenie 3 kolektorów słonecznych - na gruncie</i> | | |
| Opracował: | Podpis: | Data opracowania: |
| Projektował: | Podpis: | Rys. №: |